



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1360

检测报告

报告编号: NACCSG23001802

委托单位: 世铠贸易(上海)有限公司

联络信息: 上海市普陀区中江路 839 号 1503 室

检测类型: 送检 抽样

收样日期: 2023-08-15

批准:

岑岑明

签发日期: 2023-08-25



广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)



扫一扫 查一查



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1360

声明

- 1) 广东省科学院测试分析研究所（中国广州分析测试中心），简称：中广测。
- 2) 报告未加盖中广测检验检测报告专用章无效，无相关责任人签字无效。
- 3) 未经中广测书面批准不得部分复制报告，全部复制报告而未重新加盖中广测检验检测报告专用章或公章的无效。
- 4) 报告涂改增删无效。
- 5) 对委托检验检测，报告结果仅对收到的样品负责。
- 6) 未经中广测书面同意，委托方或任何第三方不得使用本报告或检测结果进行不当宣传。
- 7) 对报告的异议应于报告签发之日起 15 日内向中广测提出，逾期将视为承认本报告。
- 8) 本报告未标注资质认定（CMA）标志的数据和结果不具有社会证明作用，仅供委托方内部使用。
- 9) 因报告中所用语言产生的歧义，以中文为准。

地址：广东省韶关市武江区莞韶城一期黄沙坪创新园 5 栋

电话：0751-8706868

传真：0751-8706868

邮箱：Shaoguan_test@fenxi.com.cn

网址：<http://www.fenxi.com.cn>



微信公众号

检 测 报 告

报告编号： NACCSG23001802

检品编号：

 SGGE2300685-001~
SGGE2300685-022

检测日期： 2023-08-15 至 2023-08-21

委托单位	世铠贸易（上海）有限公司		
样品信息	样品名称	整体碳化钨硬质合金电锤钻	样品外观/状况 正常
	样品批号	——	样品数量 22 件
	其它信息	注册商标： SHEH KAI； 依据 JG/T 160-2017 中附录 B 钻头和钻孔要求执行	

以上样品及信息由委托方提供及确认，中广测不承担证实其提供信息的准确性、适当性和（或）完整性责任。

检测结果

序号	规格型号	检测项目	检测结果	单位	检测方法
1	M16×170	长度	171.92	mm	GB/T 3177-2009
2	-四槽圆柄	直径	16.30	mm	
3	M16×220	长度	221.90	mm	GB/T 3177-2009
4	-四槽圆柄	直径	16.28	mm	
5	M16×270	长度	271.88	mm	GB/T 3177-2009
6	-四槽圆柄	直径	16.39	mm	
7	M16×320	长度	320.78	mm	GB/T 3177-2009
8	-四槽圆柄	直径	16.25	mm	
9	M16×370	长度	372.24	mm	GB/T 3177-2009
10	-四槽圆柄	直径	16.04	mm	
11	M16×470	长度	470.70	mm	GB/T 3177-2009
12	-四槽圆柄	直径	16.35	mm	
13	M18×170	长度	171.45	mm	GB/T 3177-2009
14	-四槽圆柄	直径	18.35	mm	
15	M18×220	长度	221.85	mm	GB/T 3177-2009
16	-四槽圆柄	直径	18.30	mm	

检测报告

报告编号: NACCSG23001802

检品编号: SGGE2300685-001~
SGGE2300685-022

序号	规格型号	检测项目	检测结果	单位	检测方法
17	M18×270 -四槽圆柄	长度	270.83	mm	GB/T 3177-2009
18		直径	18.33	mm	
19	M18×320 -四槽圆柄	长度	321.34	mm	GB/T 3177-2009
20		直径	18.23	mm	
21	M18×370 -四槽圆柄	长度	371.97	mm	GB/T 3177-2009
22		直径	18.29	mm	
23	M18×470 -四槽圆柄	长度	471.93	mm	GB/T 3177-2009
24		直径	18.25	mm	
25	M20×220 -四槽圆柄	长度	221.29	mm	GB/T 3177-2009
26		直径	20.34	mm	
27	M20×270 -四槽圆柄	长度	271.80	mm	GB/T 3177-2009
28		直径	20.43	mm	
29	M20×320 -四槽圆柄	长度	321.31	mm	GB/T 3177-2009
30		直径	20.32	mm	
31	M20×370 -四槽圆柄	长度	371.53	mm	GB/T 3177-2009
32		直径	20.40	mm	
33	M20×470 -四槽圆柄	长度	471.31	mm	GB/T 3177-2009
34		直径	20.35	mm	
35	M16×350 -五槽圆柄	长度	349.38	mm	GB/T 3177-2009
36		直径	16.33	mm	
37	M18×350 -五槽圆柄	长度	349.63	mm	GB/T 3177-2009
38		直径	18.32	mm	



检测报告

报告编号: NACCSG23001802

检品编号: SGGE2300685-001~
SGGE2300685-022

序号	规格型号	检测项目	检测结果	单位	检测方法
39	M18×550 -五槽圆柄	长度	550.68	mm	GB/T 3177-2009
40		直径	18.32	mm	
41	M20×350 -五槽圆柄	长度	349.34	mm	GB/T 3177-2009
42		直径	20.35	mm	
43	M20×550 -五槽圆柄	长度	550.23	mm	GB/T 3177-2009
44		直径	20.39	mm	



来样图片

备注	。
----	---